

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
COMPANHIA MUNICIPAL DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO-
RIOLUZ
SUPERVISÃO DE LICITAÇÃO
ESCLARECIMENTOS
PROCESSO: LUZ-PRO-2022/00209
PE: nº 0212/2022

Referente ao processo em anexo.

Gostaria de solicitar mais informações.

- Aquisição de grupo gerador será Móvel que quer dizer sobre rodas?

- Ou vai ficar sobre uma base fixa de concreto?

- Obra civil?

- No item: 4.7

Serviços complementares

- Medidas da distância do gerador até o cabo de transferência?

- Medidas até o QGBT?

- Quantidade de dos cabos?

- Item: 5.1

Precisa de locação?

-Resposta: Gerador será fixo "estacionário".

Deverá ser construído uma base para instalação do gerador. A obra civil é para construção da base.

Quanto medidas e quantidades deverão ser esclarecidas na visita técnica.

O equipamento deverá ser instalado imediatamente